FICHA TECNICA

Bomba de prueba hidráulica con tanque y cortador de 42mm movimiento manual 7.0Mpa agua al vacío

Bomba para la caza de fugas de tubería de prueba de presión de agua

Herramienta Manual bomba de prueba de presión Manual
Aplicación: Para pruebas de compresión rápidas y exactas y pruebas de fugas en sistemas de trabajo de tuberías, etc.
Recordatorio:
Volumen: 8ml

Número de modelo	Lugar de origen	Medidor de presión	Pérdida de peso	Nombre del producto	Material de construcción	Tasa de succión de ag carrera
JH-ZD	China continental	48kg/cm2	6kg	Bomba de prueba de presión manual	Acero inoxidable	Botella de 30ml

Uso:
La bomba de prueba Manual es el principal instrumento de prueba para medir el equipo del recipiente a presión, la presión de trabajo más alta de hasta 50 kg/cm2. Dentro de 0 ~ 50kg/cm2 en cualquier etapa de la presión correcta para prueba hidrostática, ampliamente utilizado en la industria química, construcción, fontanería, aceite, carbón, metalurgia, sistema científico, construcción naval y otras industrias. Pruebas especiales de recipientes a presión y equipos de presión, tuberías, válvulas, accesorios de goma y otros dispositivos de presión bajo presión.

Funcionamiento y mantenimiento:

1. Todos los componentes deben ser inspeccionados si la conexión está apretada o no antes de la bomba de prueba, el manómetro es normal o no, dentro y fuera del conducto está instalado, el medio de trabajo de la bomba para agua de 5 ~ 50 ° C, emulsión o viscosidad <45mm ⊃ 2;/s del aceite. Evite el uso de sedimentos y otros contaminantes sin agua limpia.
2. Para mejorar la eficiencia de la prueba, los contenedores o equipos específicos se pueden llenar primero con agua, luego conectar la presión de la tubería de salida de la bomba.

3. En el proceso de prueba, si encuentra aire dentro, podría abrir la válvula de agua hasta que el aire salga finalmente.
4. En el proceso de presión Si encuentra algún fenómeno de fuga de agua, debe dejar de trabajar inmediatamente para la inspección y reparación, está estrictamente prohibido bajo fugas continuar aumentando la presión.
5. Después de completar la prueba, afloje la válvula de agua, caída de presión, para evitar daños en el manómetro.
6. Cuando lo guarde, escurra el agua dentro de la bomba después de usarla, succiona una pequeña cantidad de aceite para evitar la corrosión.

Imagen:

Acerca de la imagen: son Tomado en especie De la Original Producto de construcción Imágenes, gráfico Equipo de procesamiento.

Especificaciones

- Tipo:
  Hidráulico
- Uso:
  Agua
- Presión:
  Baja presión
- Combustible:
  manual
- Estándar o no estándar:
  Estándar
- Volumen de flujo:
  16 ml / tiempos
- Tamaño:
  42 * 22 * 28cm
- Color:
  rojo
- Volumen:
  8L
- Peso:
  4.3kg
- Presión:
  6MPA 0-50kg / cm2
- Especulación:
  50kg

Descripción


1
2
3
4


POMPA MANUALE
PER TEST DI
PRESSIONE IDRAULICA
0 - 50 BAR